

GODKENDELSESINDEHAVER:

Q-Blue b.v.
Willem Barentszstraat 5
NL-7825 VZ Emmen
Telefon: +31 0591 374570
Telefax: +31 0591 632398
Internet: www.q-blue.nl


Varmeveksler til varmegenvinding fra badevand

Q-Blue
Showersave
type QB1-series
Q-Blue MultiVert
type MV-series

FABRIKAT:

Q-Blue b.v., Holland

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke
- Typenummer
- Showersave QB1-series
- Q-Blue MultiVert MV-series
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa, Rijswijk, Holland

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Varmeveksleren tillades monteret på en forsyningsledning til varmtvandsbeholder i bygninger.

På tilgangsledningen til anlægget skal endvidere monteres en kontrollerbar kontraventil min. mediumkategori 4, jf. DS/EN 1717, svarende til sikringstype BA.

Med hvert anlæg skal følge en monterings- og betjeningsvejledning på dansk.

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt.

BEMÆRKNINGER:

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til varmevekslerens tilslutning til vandforsyningsnettet og ikke til vekslerens effektivitet.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Showersave QB1: Dobbeltvægget rør til spildevand fra brusebad, hvor spildevand ledes forbi brugsvand. Spildevandet føres i det inderste rør og i mellemrummet til det yderste rør føres brugsvand. Herved forvarmes brugsvandet inden det ledes videre til en varmtvandsbeholder eller til blandearmaturer. Q-Blue Multivert: Flere Recoh-vert enheder samlet parallelt i en enhed. Serie af dobbeltvæggede rør. Herved forvarmes brugsvandet inden det ledes videre til en varmtvandsbeholder eller til blandearmatur.
Montering	Showersave QB1: Tilgang: Nippel med 3/4" RG Afgang: Omløber med 3/4" RG